152 (2530) മഞ്ചേരി-നിലമ്പൂർ 66 കെ.വി. ലൈൻ

ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മഞ്ചേരി-നിലമ്പൂർ 66 കെ.വി. ലൈനിന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ലൈനിലെ കണ്ടക്ടഡ് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ നിലവിലുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസലിനുമേൽ എന്തു നടപടി കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഈ ലൈനിലെ കണ്ടക്ടഡ് ശേഷി എന്നത്തേയ്ക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) തല്ക്കാലം പ്രൊപ്പോസലുകളൊന്നും നിലവിലില്ല. എന്നാൽ ഇതിനോടുബന്ധിച്ചുള്ള മലപ്പുറം മഞ്ചേരി 66 കെ.വി. ലൈനിന്റെ കമ്പി മാറ്റി ശേഷി കൂടിയ കമ്പിയാക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ ജോലി ഉടൻതന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

(ബി)&(സി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

153 (2531) കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

ശ്രീ. എം. ദാസൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചതെന്ന് വിശമാക്കുമോ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കുന്നമംഗലത്തുള്ള 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വെസ്റ്റ് ഹിൽ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 110/11 കെ.വി. 10 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുവാനും, അഗസ്ത്യമൂഴി, പരുത്തിപ്പാറ (ഫെറോക്ക്) എന്നീ 110 കെ.വി. /143. കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും നല്ലളത്ത് ഒരു 126 മെഗാവാട്ട് ഡീസൽ താപനിലയം നിർമ്മിക്കാനും നടപടി ധൃതഗതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു.

(സി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

154 (2532) കാരാപ്പറമ്പ് മേജർ സെക്ഷൻ

ശ്രീ. എം. ദാസൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly